

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Departament Planowania i Rozwoju  
ul. Strzeszyńska 58  
60-479 Poznań

Poznań, dnia <sup>23</sup>.....06.2021 r.

**ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA**  
**znak: 34096/2018 z dnia 19.11.2018 r.**

**Charakter i lokalizacja obiektu:**

elektrownia hybrydowa (fotowoltaiczno-biogazowa) dla Oczyszczalni Ścieków Świebodzin zlokalizowana w m. Świebodzin na dz. nr 669 gm. Świebodzin, z mocą przyłączeniową o wartości 268,085 kW (1 szt. agregat prądowłóczy zasilany biogazem o mocy 106 kW z prądnicą; 421 szt. paneli fotowoltaicznych firmy JA SOLAR typu JAM 60S20 o mocy 385 Wp każdy oraz 7 szt. falowników firmy FRONIUS typu SYMO 20.0-3 M o mocy 20 kW każdy i 1 szt. falownika firmy FRONIUS typu SYMO 15.0-3 M o mocy 15 kW), na napięciu 15 kV±10%, zakwalifikowanego do: III grupy przyłączeniowej, warunki dotyczą: przyłączenia do instalacji odbiorczej. możliwość posadowienia instalacji kogeneracyjnej dla ZWkiUK na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie oraz kogeneratora w zabudowie kontenerowej o łącznej mocy ok. 106 kW: na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Świebodzina nr 11/WZ-I/2021 z dnia 04.03.2021 r.

I. Pozostałe zapisy w/w warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Departament Planowania i Rozwoju  
Biuro Przyłączeń  
Kierownik  
Tomasz Wrzyskiak

SA