


BOŚ.6530.3.2021.LC



DECYZJA

Świebodzin 12.05.2021r.

DWK + DO

Na podstawie art.80 ust.1, ust.5 i ust. 6, art.161 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz.256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych z dnia 31 marca 2021r. (data wpływu: 12.04.2021r.) przedłożonego przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie

Zatwierdzam

na czas oznaczony tj. do dnia 31.12.2022r.

„Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu grupowego w miejscowości Raków, gm. Świebodzin, pow. świebodziński, woj. lubuskie (dz. nr 64/9)”.

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie jednego otworu wiertniczego metodą udarowo-obrotową w rurach osłonowych średnicy 508mm., 457mm. i 406mm. lub metodą obrotową przy użyciu płuczki wiertniczej do głębokości 70,0m.
- Zabudowanie w wykonanym otworze kolumny filtrowej PCV średnicy 280mm.
- Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego przez 24 godziny w celu usunięcia zawiesiny mechanicznej i ustalenia wydajności otworu.
- Dezynfekcję otworu przez 24godziny po zakończeniu pompowania oczyszczającego
- Przeprowadzenie pompowania pomiarowego trzema stopniami wydajności po 12 godzin na każdym stopniu.
- Obserwacje spadku zwierciadła wody podziemnej w trakcie pompowania i wzniosu po jego zakończeniu.
- Pobieranie w trakcie wiercenia prób wywierconych osadów (próby czasowego przechowywania).
- Pobieranie w trakcie wiercenia prób wywierconych osadów z przelotu warstwy wodonośnej do badań granulometrycznych.
- Pobranie z wykonanego otworu próby wody podziemnej do badań laboratoryjnych-fizykochemicznych i bakteriologicznych.
- Przeprowadzenie prac geodezyjnych.
- Opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia ponieważ decyzja uwzględnia w całości żądanie strony.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Starosty Świebodzińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Na rachunek Gminy Świebodzin wniesiono opłatę skarbową w kwocie 10zł za wydanie decyzji.



Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
sp. z o.o. w Świebodzinie
ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin
2. aa.

- 1 egz. projektu robót

Do wiadomości:

1. Okręgowy Urząd Górniczy
ul. Małachowskiego 10a, 61-129 Poznań
2. Marszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
4. Archiwum geologiczne Starostwa Powiatowego w Świebodzinie

- 1 egz. projektu robót