



Świebodzin, 30.07.2021r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ – CZĘŚĆ I

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa wiaty magazynowej osadu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 669, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto”

Zamawiający tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37 w Świebodzinie, niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

Pytanie nr 1:

Czy w wykazie wykonanych zadań może wystąpić hala magazynowa o wymiarach wymaganych ofertą zamiast wiaty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej również wykonanie dwóch zadań, których przedmiotem były roboty budowlane polegających na budowie hali magazynowej o powierzchni użytkowej co najmniej 1200 m² – o wartości 1 000 000,00 zł. netto każde.

Pytanie nr 2:

Czy istnieje możliwość zamiany słupów HEB 200 na słupy żelbetowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę słupów stalowych HEB 200 na słupy żelbetowe. W przypadku takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę projektanta na taką zmianę i zakwalifikowania jej przez projektanta jako nieistotnej na własny koszt i własne ryzyko, przy czym Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany jeżeli okaże się ona zmianą istotną w rozumieniu Prawa budowlanego.

Pytanie nr 3:

Czy urobek z laguny osadowej pozostanie na terenie oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że osad z laguny osadowej należy odłożyć na terenie oczyszczalni ścieków na dwie pozostałe laguny będące w sąsiedztwie laguny, na której będą prowadzone roboty budowlane w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 4:

Po czyjej stronie leży wywóz i utylizacja istniejących osadów znajdujących się na powierzchni, na której ma powstać wiata magazynowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że osad znajdujący się na powierzchni, na której ma powstać wiata magazynowa pozostaje na oczyszczalni ścieków. Wykonawca w ramach robót ma odłożyć osad z laguny osadowej na dwie pozostałe laguny będące w sąsiedztwie laguny, na której będą prowadzone roboty budowlane w uzgodnieniu z Zamawiającym.

PROKURENT


Marcin Wawrzyński