

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Planowania i Rozwoju
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań

Poznań, dnia 13.03.2023 r.

ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
znak: 34096/2018 z dnia 19.11.2018 r.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia hybrydowa (fotowoltaiczno-biogazowa) dla Oczyszczalni Ścieków Świebodzin zlokalizowana w m. Świebodzin na dz. nr 669 gm. Świebodzin, z mocą przyłączeniową o wartości 349,705 kW (421 szt. paneli fotowoltaicznych firmy JA SOLAR typu JAM 60S20 o mocy 385 Wp każdy oraz 7 szt. falowników firmy FRONIUS typu SYMO 20.0-3 M o mocy 20 kW każdy i 1 szt. falownika firmy FRONIUS typu SYMO 15.0-3 M o mocy 15 kW, 1 szt. agregat prądotwórczy zasilany biogazem TEDOM typu Cento 100 o mocy 106 kW z prądnicą LEROY-SOMER typu LSA 44.3; 212 szt. paneli fotowoltaicznych firmy JA SOLAR typu JAM 60S20 o mocy 385 Wp każdy oraz 3 szt. falowników firmy FRONIUS typu SYMO 20.0-3 M o mocy 20 kW każdy i 1 szt. falownika firmy FRONIUS typu SYMO 10.0-3 M o mocy 10 kW każdy), na napięciu 15 kV \pm 10%,

zakwalifikowanego do: III grupy przyłączeniowej,

warunki dotyczą: przyłączenia do instalacji odbiorczej,

możliwość posadowienia instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie oraz kogeneratora w zabudowie kontenerowej na podstawie:

- decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Świebodzina nr 11/WZ-I/2021 z dnia 04.03.2021 r.,
- decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Świebodzina nr 16/WZ-I/2022 z dnia 15.04.2022 r.

I. Pozostałe zapisy w/w warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Planowania i Rozwoju
Biuro Przyłączeń
p.o. Kierownika
Arkadiusz Maciołek