

**ZWKiUK**Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Świebodzinie


Świebodzin, 16.11.2020 r.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.

**„BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA NIEKTÓRYCH OBIEKTACH
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH ZWKIUK SP. Z O.O.” – CZĘŚĆ II, III**

Zamawiający tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin, udziela odpowiedzi na pytania do postępowania w trybie zapytania ofertowego jw.:

Pytanie nr 1	Prosimy o udostępnienie umowy o przyłączenie z ENEA Operator.
Odpowiedź	W ocenie Zamawiającego, dołączone do postępowania przetargowego warunki przyłączenia do sieci dla obu instalacji na tym etapie są wystarczające. Umowę Zamawiający może ewentualnie udostępnić po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
Pytanie nr 2	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę inwerterów na inwertery o większej mocy niż wskazane w dokumentacji? Wykonawca proponuje mniejszą ilość inwerterów, przy zachowaniu łącznej mocy.
Odpowiedź	Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisu przedmiotu zamówienia, a także projektem umowy w przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i wykonawczej, w tym m.in. nie będzie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych, falowników i innych urządzeń, materiałów, przewidzianych w projekcie, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do pisemnego udokumentowania tego faktu, a następnie przekazania Zamawiającemu opisu sytuacji, celem ewentualnego pisemnego zaakceptowania. Po pisemnej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może zastosować rozwiązania / urządzenia / materiały, które zaproponował. W przypadku zastosowania innych rozwiązań/materiałów/urządzeń, niż te przewidziane w dokumentacji projektowej i wykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosowanych decyzji, warunków oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przy zachowaniu parametrów, określonych w SIWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wprowadzone zmiany muszą być pisemnie zaakceptowane przez Zamawiającego.
Pytanie nr 3	Czy na obiektach są inne generatory prądotwórcze lub czy są procedowane inne warunki przyłączenia?
Odpowiedź	Zamawiający posiada generator prądotwórczy na Stacji Uzdatniania Wody I na ulicy Wodociągowej w Świebodzinie.

Fundusze Europejskie
Program RegionalnyLubuskie
Warte zachoduUnia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ZWKiUK

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Świebodzinie

Pytanie nr 4	Jakie są wytyczne dotyczące instalacji ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego?
Odpowiedź	Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach inwestycji nie przewiduje instalacji nowych ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. Wytyczne w zakresie instalacji ogrodzeń, płotów i sprzętu zostały określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Pytanie nr 5	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów.
Odpowiedź	Zamawiający wyjaśnia, iż parametry paneli fotowoltaicznych oraz inwerterów muszą być co najmniej takie same jak te przewidziane w dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Pytanie nr 6	Prosimy o doprecyzowanie wytycznych dotyczących aparatury, którą można zaproponować w ramach danego ogłoszenia (parametry paneli fotowoltaicznych, inwerterów itd.)
Odpowiedź	Zamawiający wyjaśnia, iż parametry paneli fotowoltaicznych, inwerterów itd. muszą być co najmniej takie same jak te przewidziane w dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

PROKURENT
Marcin Wawrzyński



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Lubuskie
Warte zachodu

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

