

Świebodzin, 08.09.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.

**„BUDOWA INSTALACJI KOGENERACYJNEJ DLA ZWKiUK W ŚWIEBODZINIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

Zamawiający tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin, udziela odpowiedzi na pytanie do postępowania w trybie zapytania ofertowego jw.:

<b>Pytanie</b>	<p>Czy Zamawiający dopuszcza do postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „<u>Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie w formule zaprojektuj i wybuduj</u>”, na zasadach równoważnych, zastosowanie całkowicie bezolejowych, wykorzystujących technologię łożysk powietrznych, turbinowych agregatów kogeneracyjnych w miejsce tradycyjnych agregatów opartych na silnikach tłokowych ?</p> <p>W przypadku zgody na zastosowanie agregatów turbinowych opartych na technologii jw. wnioskujemy o odpowiednią modyfikację zawartych w załącznikach:</p> <p>KOGENERACJA-PFU-26.08.2020, KOGENERACJA-SIWZ-26.08.2020, KOGENERACJA-OPZ-26.08.2020</p> <p>zapisów w zakresie wymagań odnoszących się do agregatów kogeneracyjnych.</p>
<b>Odpowiedź</b>	<p>Zamawiający <b>dopuszcza</b> do postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „<u>Budowa instalacji kogeneracyjnych dla ZWKiUK w Świebodzinie w formule zaprojektuj i wybuduj</u>” na zasadach równoważnych zastosowanie całkowicie bezolejowych, wykorzystujących technologię łożysk powietrznych, turbinowych agregatów kogeneracyjnych w miejsce tradycyjnych agregatów opartych na silnikach tłokowych.</p> <p>Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poziomu mocy minimum 2x50 kW, czyli 100 kW, przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej na poziomie 845,24 MWh/rok oraz produkcji energii cieplnej na poziomie 110,5 MWht/rok.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby modyfikacji zapisów w zakresie wymagań odnoszących się do agregatów kogeneracyjnych w załącznikach:</p> <p>KOGENERACJA-PFU-26.08.2020, KOGENERACJA-SIWZ-26.08.2020, KOGENERACJA-OPZ-26.08.2020</p>

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI  
I USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.  
66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 37  
tel. 885-802-160  
Santander Bank Polski S.A. Oddział Świebodzin  
nr 5610901593000000059015463  
NIP 927-00-09-205 REGON 970327589

PROKURENT

*Marcin Wawrzynski*

