

Świebodzin, 22.09.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.

**„BUDOWA INSTALACJI KOGENERACYJNEJ DLA ZWKIUW W ŚWIEBODZINIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

Zamawiający tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin, udziela odpowiedzi na pytanie do postępowania w trybie zapytania ofertowego jw.:

<b>Pytanie</b>	W związku z tym, że w pomieszczeniu przeznaczonym na zainstalowanie jednostek kogeneracyjnych jest niewystarczająca ilość wolnego miejsca, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje dostawę urządzeń w obudowach kontenerowych zaprojektowanych do zamontowania poza budynkiem.
<b>Odpowiedź</b>	Zamawiający przewiduje dostawę urządzeń w obudowach kontenerowych zaprojektowanych do zamontowania poza budynkiem. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia propozycji rozwiązania, celem akceptacji przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż przed zainstalowaniem jednostek kogeneracyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej, którą Zamawiający musi pisemnie zaakceptować, a następnie Wykonawca będzie mógł rozpocząć proces inwestycyjny.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI  
I USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.  
66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 37  
tel.885-802-160  
Santander Bank Polski S.A. Oddział Świebodzin  
nr 5610901593000000059015463  
NIP 927-00-09-205 REGON 970327589

PROKURENT

*Marcin Wawrzynski*

